

UNE EN 60903 : 2003

CEI 60903 : 2002



(*) Añadir la talla :

9 = talla 9,

10 = talla 10

UTILIZACION

- Protección individual contra los choques eléctricos en trabajos en tensión de 7500 V.
- Estos guantes de látex deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una protección mecánica.
- Se recomienda el uso de bajo guantes finos de algodón para una mayor comodidad e higiene.


CARACTERISTICAS

- Conforme a la UNE EN 60903 : 2003, equivalente a la CEI 60903 : 2002
- Guantes aislantes de clase 1 (7500V)
- Equipo de Protección Individual (EPI) categoría III
- Material : látex natural color beige
- Forma cercana a la mano para asegurar una buena ergonomía y una buena sensibilidad.
- Categoría RC (resistencia a ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas)
- Marcaje de guantes conforme la CEI 60903
- Manual de utilización

GAMA

Referencia	Talla	Categoría	Tensión máx (V)		Peso (gr)
			AC	DC	
GP-1-9	9	RC	7.500	11.250	270
GP-1-10	10				


MARCAJE



- 1.- CLASE / CATEGORIA
- 2.- MES FABRICACION
- 3.- AÑO FABRICACION
- 4.- SIMBOLO DOBLE TRIANGULO IEC
- 5.- MARCA
- 6.- TALLA
- 7.- REFERENCIA EN CERTIFICADO CE
- 8.- NORMA IEC DE REFERENCIA
- 9.- REFERENCIA DE PRODUCTO
- 10.- MARCADO CE Y ENTIDAD CERTIFICADORA
- 11.- LOTE DE FABRICACION
- 12.- CUADRICULA FECHA PRIMERA UTILIZACION Y VERIFICACION

DIMENSIONES (mm)

Referencia	Talla	a	b	c	d	e	f	espesor
GP-1-9	9	235	230	340	360	100	110	2,10
GP-1-10	10	255	240	350	360	110	115	2,10



RECOMENDACIONES

- Sin límite de vida máxima, según uso.
- Almacenamiento: los guantes deben permanecer en su embalaje, ni comprimidos ni doblados, ni guardados próximos a una fuente de calor; Temperatura normal 10/21°C.
- Verificar antes de cada utilización: visualmente y luego por inflado.
- Clases 1, 2, 3 y 4: aún solo siendo almacenado, un guante no puede ser utilizado sin haber sido verificado después de 6 meses; los periodos usuales de control son entre 30 a 90 días.
- Las verificaciones son: un ensayo de inflado de aire, un control visual mientras el guante está inflado, y un ensayo eléctrico según las condiciones de la norma UNE-EN-60903.
- Igualmente se recomienda una inspección del interior del guante.
- Clases 0 y 00: las verificaciones consisten en un ensayo de inflado de aire, un control visual mientras el guante está inflado. El ensayo dieléctrico no es una necesidad pero puede ser realizado a petición del propietario.
- Estos consejos están indicados en el manual de empleo de los guantes, conforme a la norma CEI 60903 (anexo informativo).
- La fecha de la primera utilización de los guantes así como las fechas de los controles se marcarán en los emplazamientos previstos en los guantes.

COMPLEMENTOS

- CG-981: sobreguantes de cuero tallas 8 a 11
- CG-37 : guantes ignífugos
- CG-117 : verificador neumático o « inflador de guantes »
- CG-36 : Bolsa de plástico para transporte y conservación.
- CG-35 : Cofre de protección (metálico)
- CG-35P: Cofre de protección (plástico)

Aprobado por: KSO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE CONFORME UNE-EN ISO/IEC 17050:2004

Certificate of compliance established by the industrial supplier conforming to standard UNE-EN ISO/IEC 17050:2004

Certificat de Conformité établi par l'industriel fournisseur conformément a la norme UNE-EN ISO/IEC 17050:2004

BESCHEINIGUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG DER VON LIEFERWERKE ENTSPRECHEND NORM UNE-EN ISO/IEC 17050:2004
HERGESTELLT WURDE

DECLARAMOS BAJO NUESTRA UNICA RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:

We declare under our own responsibility that the goods :

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Wir bestätigen auf eigene Verantwortung, dass die Ware:



- DESIGNACION: **GUANTES AISLANTES IEC CLASE 1 TALLAS 8,9 10, 11 CATEGORIA RC**
- Description: IEC INSULATING GLOVES CLASS 1 SIZE 8,9,10,11 CATEGORIA RC
- Désignation: GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 1 TAILLE 8,9,10,11 CATEGORTIE RC
- Bezeichnung: GUMMIHANDSCHUHE klass 1 Gr 8,9,10,11 KATEGORIE RC

- REFERENCIA O TIPO
- Part number or type: **GP-1-xx**
- Référence ou type :
- Teil - Nr oder Typ :

- (*)REALIZADO SEGUN:
- Manufactured as per: **CEI 60903: 2002**
- Réalisé suivant: **EN 60903: 2003**
- Hergestellt laut :

- OBSERVACIONES:
- Note:
- Observations:
- Bemerkungen:

Ha sido fabricado en conformidad con las especificaciones técnicas del mercado, pedido o subpedido del cliente, y que se han llevado a cabo todas las operaciones de control y pruebas correspondientes, satisface EN TODOS SUS ASPECTOS, a las especificaciones particulares, a los planos, así como a las normas y reglamentos evocados en (*).

Has been manufactured to the technical specifications of customer contract, order or sub-order, and that, after completion of all inspections and tests, it complies IN EVERY RESPECT with the particular specifications with the drawings and a/so the relative standards and regulations mentioned under paragraph ().*

A été fabriqué conformément aux spécifications techniques du marché, commande ou sous-commande du client et que, toutes opérations de controle et essais effectués, il répond SOUS TOUS SES ASPECTS, aux spécifications particulieres, aux plans, ainsi qu'aux normes et reglements rappelés en (*).

Gemäss den technischen Vorschriften des Vertrags, der Bestellung und Unterbestellung des Kunden gefertigt wurde, und dass sie, nach durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen, den unter (*) angegebenen spezifischen Vorschriften, Zeichnungen sowie Normen und Regelungen IN JEDER HINSICHT entspricht.

CONTROL PROVEEDOR - Supplier's Inspection – Contrôle fournisseur - Prüfvennerk des Lieferanten

NOMBRE - Name – Nom - Name : *Montserrat Herrada*
CARGO - Function -Fonction – Fünktion: *Quality Manager*
FECHA - Date - Datum: *Castellbisbal, 21 Sep 2015*
FIRMA -Signature - Unterschrift :