

UNE EN 60903 : 2003  
CEI 60903 : 2002



(\* ) Añadir la talla :  
9 = talla 9,  
10 = talla 10

### UTILIZACION

- Protección individual contra los choques eléctricos en trabajos en tensión de 17.000 V.
- Estos guantes de látex deben utilizarse con sobreguantes de cuero para una protección mecánica.
- Se recomienda el uso de bajo guantes finos de algodón para una mayor comodidad e higiene.


### CARACTERISTICAS

- Conforme a la UNE EN 60903 : 2003, equivalente a la CEI 60903 : 2002
- Guantes aislantes de clase 2 (17.000 V)
- Equipo de Protección Individual (EPI) categoría III
- Material : látex natural color beige
- Forma cercana a la mano para asegurar una buena ergonomía y una buena sensibilidad.
- Categoría RC (resistencia a ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas)
- Marcaje de guantes conforme la CEI 60903
- Manual de utilización

### GAMA

Referencia	Talla	Categoría	Tensión máx (V)		Peso (gr)
			AC	DC	
GP-2-9	9	RC	17.000	25.500	450
GP-2-10	10				


### MARCAJE



- 1.- CLASE / CATEGORIA
- 2.- MES FABRICACION
- 3.- AÑO FABRICACION
- 4.- SIMBOLO DOBLE TRIANGULO IEC
- 5.- MARCA
- 6.- TALLA
- 7.- REFERENCIA EN CERTIFICADO CE
- 8.- NORMA IEC DE REFERENCIA
- 9.- REFERENCIA DE PRODUCTO
- 10.- MARCADO CE Y ENTIDAD CERTIFICADORA
- 11.- LOTE DE FABRICACION
- 12.- CUADRICULA FECHA PRIMERA UTILIZACION Y VERIFICACION

### DIMENSIONES (mm)

Referencia	Talla	a	b	c	d	e	f	espesor
GP-2-9	9	235	230	340	360	100	110	2,90
GP-2-10	10	255	240	350	360	110	115	2,90



### RECOMENDACIONES

- Sin límite de vida máxima, según uso.
- Almacenamiento: los guantes deben permanecer en su embalaje, ni comprimidos ni doblados, ni guardados próximos a una fuente de calor; Temperatura normal 10/21°C.
- Verificar antes de cada utilización: visualmente y luego por inflado.
- Clases 1, 2, 3 y 4: aún solo siendo almacenado, un guante no puede ser utilizado sin haber sido verificado después de 6 meses; los periodos usuales de control son entre 30 a 90 días.
- Las verificaciones son: un ensayo de inflado de aire, un control visual mientras el guante está inflado, y un ensayo eléctrico según las condiciones de la norma UNE-EN-60903.
- Igualmente se recomienda una inspección del interior del guante.
- Clases 0 y 00: las verificaciones consisten en un ensayo de inflado de aire, un control visual mientras el guante está inflado. El ensayo dieléctrico no es una necesidad pero puede ser realizado a petición del propietario.
- Estos consejos están indicados en el manual de empleo de los guantes, conforme a la norma CEI 60903 (anexo informativo).
- La fecha de la primera utilización de los guantes así como las fechas de los controles se marcarán en los emplazamientos previstos en los guantes.

### COMPLEMENTOS

- CG-981: sobreguantes de cuero tallas 8 a 11
- CG-37 : guantes ignífugos
- CG-117 : verificador neumático o « inflador de guantes »
- CG-36 : Bolsa de plástico para transporte y conservación.
- CG-35 : Cofre de protección (metálico)
- CG-35P: Cofre de protección (plástico)

Aprobado por: KSO

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE CONFORME UNE-EN ISO/IEC 17050:2004**  
*Certificate of compliance established by the industrial supplier conforming to standard UNE-EN ISO/IEC 17050:2004*  
**Certificat de Conformité établi par l'industriel fournisseur conformément a la norme UNE-EN ISO/IEC 17050:2004**  
BESCHEINIGUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG DER VON LIEFERWERKE ENTSPRECHEND NORM UNE-EN ISO/IEC 17050:2004  
HERGESTELLT WURDE

**DECLARAMOS BAJO NUESTRA UNICA RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:**

*We declare under our own responsibility that the goods :*

**Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :**

Wir bestätigen auf eigene Verantwortung, dass die Ware:



- **DESIGNACION:** **GUANTES AISLANTES IEC CLASE 2 TALLAS 8,9 10, 11 CATEGORIA RC**  
- *Description:* IEC INSULATING GLOVES CLASS 2 SIZE 8,9,10,11 CATEGORIA RC  
- **Désignation:** **GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 2 TAILLE 8,9,10,11 CATEGORTIE RC**  
- *Bezeichnung:* GUMMIHANDSCHUHE klass 2 Gr 8,9,10,11 KATEGORIE RC

- **REFERENCIA O TIPO**  
- *Part number or type:* **GP-2-xx**  
- **Référence ou type :**  
- *Teil - Nr oder Typ :*

- **(\*)REALIZADO SEGUN:**  
- *Manufactured as per:* **CEI 60903: 2002**  
- **Réalisé suivant:** **EN 60903: 2003**  
- *Hergestellt laut :*

- **OBSERVACIONES:**  
- *Note:*  
- **Observations:**  
- *Bemerkungen:*

**Ha sido fabricado en conformidad con las especificaciones técnicas del mercado, pedido o subpedido del cliente, y que se han llevado a cabo todas las operaciones de control y pruebas correspondientes, satisface EN TODOS SUS ASPECTOS, a las especificaciones particulares, a los planos, así como a las normas y reglamentos evocados en (\*).**

*Has been manufactured to the technical specifications of customer contract, order or sub-order, and that, after completion of all inspections and tests, it complies IN EVERY RESPECT with the particular specifications with the drawings and a/so the relative standards and regulations mentioned under paragraph (\*).*

**A été fabriqué conformément aux spécifications techniques du marché, commande ou sous-commande du client et que, toutes opérations de controle et essais effectués, il répond SOUS TOUS SES ASPECTS, aux spécifications particulieres, aux plans, ainsi qu'aux normes et reglements rappelés en (\*).**

Gemäss den technischen Vorschriften des Vertrags, der Bestellung und Unterbestellung des Kunden gefertigt wurde, und dass sie, nach durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen, den unter (\*) angegebenen spezifischen Vorschriften, Zeichnungen sowie Normen und Regelungen IN JEDER HINSICHT entspricht.

**CONTROL PROVEEDOR - Supplier's Inspection – Contôle fournisseur - Prüfvennerk des Lieferanten**

**NOMBRE - Name – Nom - Name :** *Montserrat Herrada*  
**CARGO - Function -Fonction – Fünktion:** *Quality Manager*  
**FECHA - Date - Datum:** *Castellbisbal, 21 Sep 2015*  
**FIRMA -Signature - Unterschrift :**